



INFORMÁCIA O ZNEČISŤOVANÍ OVZDUŠIA V UNLP ZA ROK 2025

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice je prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a postupuje v súlade so zákonom č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a súvisiacimi právnymi predpismi.

Umiestnenie zdroja: Rastislavova 43, Košice, okres 805

<i>Znečisťujúca látka</i>	<i>Množstvo emisií</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Spôsob určenia</i>
Oxidy dusíka (NO _x)	2,409435	t/rok	výpočet
Oxid uhoľnatý (CO)	0,838661	t/rok	výpočet
Tuhé znečisťujúce látky (TZL)	0,112665	t/rok	výpočet
Oxid siričitý (SO ₂)	0,021596	t/rok	výpočet

Umiestnenie zdroja: Trieda SNP1, Košice, okres 803

<i>Znečisťujúca látka</i>	<i>Množstvo emisií</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Spôsob určenia</i>
Oxidy dusíka (NO _x)	0,002291	t/rok	výpočet
Oxid uhoľnatý (CO)	0,000366	t/rok	výpočet
Tuhé znečisťujúce látky (TZL)	0,000651	t/rok	výpočet
Oxid siričitý (SO ₂)	0,009162	t/rok	výpočet

Údaje o emisiách sú pravidelne poskytované príslušným orgánom ochrany ovzdušia a oznamované do Národného emisného informačného systému (NEIS).



SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISII

CO a NO_x vypúšťaných zo spaľovacieho zariadenia – Kotly spaľujúce zemný plyn naftový, umiestnenej v zdroji znečisťovania ovzdušia:
Teplovodné kotly a parný kotol - K1,K2,K4

Výsledok merania emisií rok 2025 na základe zákona č. 146/2023 Z. z. § 34 ,(4), f)

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia)	Maximum (koncentrácia)	Maximum (koncentrácia)	Maximum (koncentrácia)	Limit (1MW ≤ MTP ≤ 5 MW) mg/m ³
Zdroje/Zariadenia vzniku emisií:			Teplovodný kotol -2 ks, Parný kotol - 1ks / komín s vyústením 25 + m			
čas prevádzky:			K1 Min výkon 1335 kW	K2 Min výkon 1335 kW	K4 Min výkon 400 kW	
CO	5	1,5 mg/m ³	0 mg/m ³	3,4 mg/m ³	1,1 mg/m ³	100 mg/m ³ *
NO _x	5	74,33 mg/m ³	60 mg/m ³	66 mg/m ³	97 mg/m ³	250 mg/m ³ *
Čas prevádzky:			K1 Max výkon 4550 kW	K1 Max výkon 4550 kW	K1 Max výkon 1335 kW	
CO	5	14,2 mg/m ³	17,2 mg/m ³	23 mg/m ³	2,3 mg/m ³	100 mg/m ³ *
NO _x	5	76 mg/m ³	63 mg/m ³	70 mg/m ³	95 mg/m ³	250 mg/m ³ *

N - počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa tabuľky časti E prílohy č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

* - podľa vyhlášky 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia